

## АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

08.08.2022 року

м. Прилуки

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради СИВЕНКО О.І., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ШКУРЕНКО Т.М., головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Прилуцької міської ради Чернігівської області ОДОКІЄНКО А.В., начальник відділу превенції Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області КАРПЕНКО О.В., начальник відділу культури і туризму Прилуцької міської ради Чернігівської області МОВЧАН К.В., в.о. директора комунального некомерційного підприємства „Прилуцька центральна міська лікарня” ПОГОРІЛА Я.В., головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Прилуцького управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області САМОЙЛЕНКО Л.С., начальник відділу організації профілактичної роботи та цивільного захисту Прилуцького РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області СЕРДЮКОВ В.О., начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Прилуцької міської ради Чернігівської області СТЕПАНЕНКО Б.М., головний спеціаліст-інспектор відділу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради САМОЙЛЕНКО Ю.Г., у присутності виконуючої обов'язки директора КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради МЕЛЬНИЧУК О.І.

проведено огляд об'єкта підвального приміщення навчального корпусу з гуртожитком №1 комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради,

розташованого за адресою: м. Прилуки, вул. Перемоги, 170 комунальної форми власності,

що належить Чернігівській обласній раді.

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) підвальне приміщення, вбудоване в будівлю

загальна площа 714 кв.м., загальний об'єм 1571 куб.м.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний не визначався

санітарний задовільний

загальний стан приміщення чисте, сухе

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2 входи, захищені від атмосферних опадів, не обладнані для людей з інвалідністю

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання

6. Стан каналізаційної системи: передбачено проектом, стан задовільний

санвузли в наявності умивальники та душові кабінки, туалети

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) немає

7. Стан систем опалення: передбачено проектом, в наявності, стан задовільний

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, в задовільному стані

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: загальноміська система оповіщення та індивідуальні засоби зв'язку

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: автоматична система пожежогасіння не передбачена проектом, автоматична пожежна сигналізація передбачена проектом, в наявності, стан задовільний

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння в наявності вогнегасники, шанцевий інструмент – лопати, лом

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради рекомендовано для використання для укриття здобувачів освіти та працівників закладу як найпростіше укриття. місткістю на 200 осіб, та включення до фонду захисних споруд.

за умов:

1. Встановити (розмістити) таблички (написи) та покажчики руху до захисної споруди.

2. Забезпечити захисну споруду:

- контейнерами для зберігання продуктів харчування;
- засобами зв'язку і оповіщення (телефон, радіоприймач, Wi-fi роутер);
- закласти вікна підвального приміщення цегляною кладкою в два ряди ;
- встановити у витяжні вентилятори вентиляційні отвори.

3. Скласти документацію та утримувати захисну споруду у відповідності з вимогами наказу МВС України від 09.07.2018 №579.

Підписи осіб, які склали цей акт:

\_\_\_\_\_  
(підпис) О.СИВЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис) Т.ШКУРЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис) А.ОДОКІЄНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис) О.КАРПЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис) К.МОВЧАН

\_\_\_\_\_  
(підпис) Я.ПОГОРІЛА

\_\_\_\_\_  
(підпис) Л.САМОЙЛЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис) В.СЕРДІОКОВ

\_\_\_\_\_  
(підпис) Б.СТЕПАНЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис) Ю.САМОЙЛЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис) О.І. МЕЛЬНИЧУК

З актом ознайомлений:

В.о. директора коледжу

08 серпня 2022 року



## АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

08.08.2022 року

м. Прилуки

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради СІВЕНКО О.І., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ШКУРЕНКО Т.М., головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Прилуцької міської ради Чернігівської області ОДОКІСНКО А.В., начальник відділу превенції Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області КАРПЕНКО О.В., начальник відділу культури і туризму Прилуцької міської ради Чернігівської області МОВЧАН К.В., в.о. директора комунального некомерційного підприємства „Прилуцька центральна міська лікарня” ПОГОРІЛА Я.В., головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Прилуцького управління Головного управління Держспродспоживслужби в Чернігівській області САМОЙЛЕНКО Л.С., начальник відділу організації профілактичної роботи та цивільного захисту Прилуцького РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області СЕРДЮКОВ В.О., начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Прилуцької міської ради Чернігівської області СТЕПАНЕНКО Б.М., головний спеціаліст-інспектор відділу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради САМОЙЛЕНКО Ю.Г. у присутності виконуючої обов'язки директора КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради МЕЛЬНИЧУК О.І.

проведено огляд об'єкта підвального приміщення гуртожитку №2 комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, розташованого за адресою: м. Прилуки, вул. Земська, 36А комунальної форми власності, що належить Чернігівській обласній раді.

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) підвальне приміщення, вбудоване в будівлю  
загальна площа 146,4 кв.м., загальний об'єм 322 куб.м.
2. Загальний стан об'єкта:  
технічний не визначався  
санітарний задовільний  
загальний стан приміщення чисте, сухе
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 вхід, захищений від атмосферних опадів, не обладнаний для людей з інвалідністю
4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом
5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання, стан задовільний
6. Стан каналізаційної системи: передбачено проектом, стан задовільний  
санвузли в наявності умивальники, душові кабінки, туалети  
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) немає
7. Стан систем опалення: передбачено проектом, стан задовільний
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, в задовільному стані
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: загальноміська система оповіщення та індивідуальні засоби зв'язку
10. Протипожежний стан:  
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: автоматична система пожежогасіння не передбачена проектом, автоматична пожежна сигналізація передбачена проектом, в наявності, стан задовільний  
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння в наявності вогнегасники, шанцевий інструмент – лопати, лом.

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення гуртожитку № 2 комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради рекомендовано для використання для укриття мешканців та працівників гуртожитку № 2 як найпростіше укриття, місткістю на 50 осіб, та включення до фонду захисних споруд,

за умов:

1. Встановити (розмістити) таблички (написи) та покажчики руху до захисної споруди.
2. Забезпечити захисну споруду:
  - контейнерами для зберігання продуктів харчування;
  - засобами зв'язку і оповіщення (телефон, радіоприймач, Wi-Fi роутер);
  - закласти 2 вікна підвального приміщення цегляною кладкою в два ряди.
3. Скласти документацію та утримувати захисну споруду у відповідності з вимогами наказу МВС України від 09.07.2018 №579.

Підписи осіб, які склали цей акт:

\_\_\_\_\_ О.СИВЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Т.ШКУРЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ А.ОДОКІЄНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ О.КАРПЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ К.МОВЧАН  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Я.ПОГОРІЛА  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Л.САМОЙЛЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ В.СЕРДЮКОВ  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Б.СТЕПАНЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Ю.САМОЙЛЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ О.І. МЕЛЬНИЧУК  
(підпис)

З актом ознайомлений:

В.о. директора коледжу

08 серпня 2022 року



## АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

08.08.2022 року

м. Прилуки

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради СИБЕНКО О.І., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ШКУРЕНКО Т.М., головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Прилуцької міської ради Чернігівської області ОДОКІЄНКО А.В., начальник відділу превенції Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області КАРПЕНКО О.В., начальник відділу культури і туризму Прилуцької міської ради Чернігівської області МОВЧАН К.В., в.о. директора комунального некомерційного підприємства „Прилуцька центральна міська лікарня” ПОГОРІЛА Я.В., головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Прилуцького управління Головного управління Держспродспоживслужби в Чернігівській області САМОЙЛЕНКО Л.С., начальник відділу організації профілактичної роботи та цивільного захисту Прилуцького РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області СЕРДЮКОВ В.О., начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Прилуцької міської ради Чернігівської області СТЕПАНЕНКО Б.М., головний спеціаліст-інспектор відділу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради САМОЙЛЕНКО Ю.Г., у присутності виконуючої обов'язки директора КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради МЕЛЬНИЧУК О.І.

проведено огляд об'єкта підвального приміщення їдальні комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, розташованого за адресою: м. Прилуки, вул. Перемоги, 170 комунальної форми власності, що належить Чернігівській обласній раді.

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) підвальне приміщення, вбудоване в будівлю

загальна площа 166,2 кв.м., загальний об'єм 382,26 куб.м.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний не визначався

санітарний задовільний

загальний стан приміщення чисте, сухе

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 вхід, захищений від атмосферних опадів, не обладнаний для людей з інвалідністю

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання, стан задовільний

6. Стан каналізаційної системи: передбачено проектом, стан задовільний

санвузли в наявності умивальник, душова кабіна, туалет

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) немає

7. Стан систем опалення: передбачено проектом

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, в задовільному стані

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: загальноміська система оповіщення та індивідуальні засоби зв'язку

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: автоматична система пожежогасіння не передбачена проектом, автоматична пожежна сигналізація передбачена проектом, в наявності, стан задовільний

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння в наявності вогнегасники, шанцевий інструмент – лопати, лом.

## ВИСНОВОК

### про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення їдальні комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради рекомендовано для використання для укриття здобувачів освіти та працівників закладу як найпростіше укриття, місткістю на 50 осіб, та включення до фонду захисних споруд.

за умов:

1. Встановити (розмістити) таблички (написи) та покажчики руху до захисної споруди.

2. Забезпечити захисну споруду:

- контейнерами для зберігання продуктів харчування;
- засобами зв'язку і оповіщення (телефон, радіоприймач, Wi-fi роутер);
- закласти вікна підвального приміщення цегляною кладкою в два ряди ;
- встановити у витяжні вентилятори вентиляційні отвори.

3. Скласти документацію та утримувати захисну споруду у відповідності з вимогами наказу МВС України від 09.07.2018 №579.

Підписи осіб, які склали цей акт:

\_\_\_\_\_ О.СИВЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Т.ШКУРЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ А.ОДОКІЄНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ О.КАРПЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ К.МОВЧАН  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Я.ПОГОРІЛА  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Л.САМОЙЛЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ В.СЕРДІУКОВ  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Б.СТЕПАНЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Ю.САМОЙЛЕНКО  
(підпис)

\_\_\_\_\_ О.І. МЕЛЬНИЧУК  
(підпис)

З актом ознайомлений:

В.о. директора коледжу

08 серпня 2022 року

