

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора комунального закладу
«Прилуцький гуманітарно-педагогічний
фаховий коледж імені Івана Франка»
Чернігівської обласної ради


Оксана МЕЛЬНИЧУК
«07»  2025 року

АКТ

прийому готовності

комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний
фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради
до нового 2025/2026 навчального року

Повна адреса: вул. Перемоги, 170, м. Прилуки, Чернігівська область, 17510

Телефон: (04637) 5-08-55

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти
МЕЛЬНИЧУК Оксана Іванівна

Відповідно до наказів № 81 від 12.06.2025 «Про підготовку комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради до нового 2025/2026 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період», № 104 від 31.07.2025 «Про склад комісії з перевірки готовності комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради до нового 2025/2026 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» комісією з перевірки готовності комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, його матеріально-технічної бази до роботи в 2025/2026 навчальному році та в осінньо-зимовий період, стану охорони праці (далі – Комісія) у складі:

Голова Комісії:

ПОПЕНКО Ю. М. – заступник директора з виховної роботи;

Члени Комісії:

ЧОСІК П. П. – заступник директора з адміністративно-господарської роботи;

ПИРОЖЕНКО С. В. – головний бухгалтер;

САЛІВОН Т. Ю. – завідувач гуртожитком № 1;

ІШКУРЕНКО Т. М. – завідувач навчально-методичного кабінету;

РАДЧЕНКО О. А. – фахівець з охорони праці, викладач;

НЕЧАЙ О. І. – голова профспілкової організації працівників і студентів коледжу;

ТИМОШЕНКО О. В. – юрисконсульт;

ЯЦЕНКО А. С. – представник органів студентського самоврядування;

ЧМІЛЬ С. В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Прилуцької міської ради;

ТКАЧЕНКО А. М. – начальник Прилуцького районного управління Головного управління ДСНС у Чернігівській області;

ВЕДМІДСЬКА Ю. А. – капітан поліції, начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області;

ТИМОШЕНКО Н. І. – головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Прилуцького районного управління Головного управління Держспродрасживслужби в Чернігівській області

у присутності виконуючої обов'язки директора комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради МЕЛЬНИЧУК О. І. проведено перевірку готовності комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради (далі – Коледж) до нового 2025/2026 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

Комісією встановлено:

1. У 2025/2026 навчальному році в Коледжі буде навчатися

22 академічні групи, 350 здобувачів освіти (студентів).

2. Наявність плану роботи Коледжу на новий навчальний рік: наявний.

3. Стан та якість ремонту приміщень:

поточний ремонт у межах витрат, передбачених кошторисом на 2025 рік, задовільний.

Роботи з ремонту приміщень виконано працівниками (молодшим обслуговуючим персоналом) Коледжу.

4. Стан території та її площа:

вул. Перемоги, 170 – 46531 кв.м, стан задовільний;

вул. Земська, 36А – 530,7 кв.м, стан задовільний.

5. Кількість і стан допоміжних споруд:

Овочесховище (152,2 кв.м): задовільний;

Складські приміщення (480 кв.м): задовільний;

Гаражі (102,2 кв.м): задовільний.

Склад ПММ (29 кв.м): задовільний.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан:

(один) майданчик, стан задовільний.

Огорожа навколо території Коледжу та її стан: (одна) металева, стан задовільний.

6. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту Коледжу

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	вул. Перемоги, 170, корпус із гуртожитком №1	200	так	так	так	ГОТОВИЙ
Найпростіше укриття	вул. Перемоги, 170, їдальня	50	так	так	так	ГОТОВИЙ
Найпростіше укриття	вул. Земська, 36А, гуртожиток №2	50	так	так	так	ГОТОВИЙ

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) Коледжу

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус з гуртожитком № 1	вул. Перемоги, 170	Так	Так	Так	Ні	Так	Так	
Гуртожиток № 2	вул. Земська, 36А	Так	Так	Так	Ні	Так	Так	

7. Забезпеченість засобами індивідуального захисту:

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респираторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	101			101	100%	
Здобувачі освіти	350			350	100%	

8. Організація охорони закладу освіти:

наявність договору з охоронною організацією: так;

наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони: наявні;

забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу: відсутні;

наявність зовнішнього відеоспостереження: наявні, але не направлені на локацію коледжу;

наявність внутрішнього відеоспостереження: відсутнє.

9. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан:

Наявні: спортивний майдан із стадіоном (волейбольний, футбольний, гандбольний, баскетбольний, гімнастичний майданчики, футбольне поле) – 8200 кв.м; ковзанярський каток – 1311 кв.м

Стан: задовільний.

Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо, Суміщені (комбіновані)	4		частково	є		наявні

10. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
з ручної обробки деревини	48,9	15	так	дерев'яна	320 Лк	так
з механічної обробки деревини	64,5	15	так	бетонна	320 Лк	так
з ручної обробки металів	65,3	16	так	дерев'яна	320 Лк	так
з механічної обробки металів	90,6	14	так	бетонна	320 Лк	так

11. Наявність методичного кабінету: наявний.

12. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: наявний.

13. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання:

Назва ТЗЗ	Кількість	Справні	Несправні
Комп'ютер	164	158	6
Мультимедійний проектор	25	20	5
Інтерактивна дошка	2	1	1
Планшет	16	16	
Телевізор	9	9	
Магнітофон	1	1	
Екран	20	20	
Автономна акустична система	1	1	
Радіовузол	1	1	

14. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами:

Наявні: спортивний зал – 213,9 кв.м

спортивно-тренажерний зал – 96,8 кв.м

залу ритміки та акробатики – 95,9 кв.м

тенісний зал – 96,6 кв.м

Стан обладнання та інвентарю: задовільний, відповідає нормам.

15. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки:

Актовий зал (174,5 кв.м), забезпечений вогнегасником, має 2 виходи, відповідає нормам пожежної безпеки.

16. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний.

Кількість відповідає нормам та задовольняє потреби освітнього процесу на достатньому рівні.

17. Наявність їдальні або буфету кількість посадкових місць:

Функціонує їдальня з буфетом площею 754 кв.м., 200 місць.

Санітарно-технічний стан усіх приміщень задовільний.

Їдальня забезпечена проточною гарячою та холодною водою, умови для миття рук задовільні.

Забезпеченість технологічним та холодильним обладнанням, кухонним і столовим інвентарем достатня. Технічний стан задовільний.

Для збереження продуктів харчування використовується два холодильники, їх технічний стан задовільний.

Забезпеченість меблями для організації харчування достатня. Стан задовільний.

18. Організація питного режиму:

Для організації питного режиму обладнано сім питних фонтанчиків.

Стан задовільний. Якість води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною».

19. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я студентів:

Наявний медичний кабінет. Медичні послуги надає сестра медична (рішення Міністерства охорони здоров'я України про видачу ліцензії від 20.12.2021 року № 2822).

Медичний контроль за станом здоров'я студентів здійснюється лікарями установ системи охорони здоров'я відповідно до укладених декларацій про надання медичних послуг.

Проходження чергового профілактичного медичного обстеження працівниками Коледжу: так.

20. Наявність і стан бібліотеки:

наявна бібліотека площею 144,5 кв.м з читальним залом площею 192,5 кв.м.

21. Фонд підручників, посібників, художньої літератури:

Книжковий фонд бібліотеки – 57304 примірників літератури, з них:

підручників – 4923

педагогічної – 11845

художньої – 23660

Електронна бібліотека – 1056 примірників.

Стан забезпечення підручниками за предметами: задовільний.

22. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами:

Тип освітлення навчальних приміщень – природне освітлення: СК – 1:4 – 1:5, коефіцієнт природного освітлення 1,5 – 2%; штучне освітлення забезпечується світильниками загального освітлення з люмінесцентними лампами та з лампами розжарювання. Рівень освітленості в навчальних приміщеннях становить 16–190 лк, в майстернях 320–370 лк.

Стан освітлення: відповідає вимогам.

23. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення:

Технічний звіт про проведення вимірювань та випробувань електроустановок.

Дата проведення робіт: 08 серпня 2024 року.

24. Стан пожежної безпеки:

Наявність і відповідність документації щодо протипожежного захисту: наявна;

Наявність та справність (зовнішнього, внутрішнього) протипожежного водопостачання: наявне, стан справний;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння:

пожежні щити (30), стан задовільний,

пожежні крани (30), стан задовільний,

пожежні гідранти (3) кількість, стан задовільний,

пожежні рукави (30) кількість, стан задовільний,

вогнегасники (36 шт), стан задовільний, щорічна діагностика проводиться

Пунктом технічного обслуговування вогнегасників ТОВ «Центр безпеки «Гранд», серпень 2025 року.

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту: електромережі та електрообладнання – справні;

Блискавкозахист: вул. Перемоги 170 – наявний, стан задовільний;
вул. Земська 36 А – наявний, стан задовільний.

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: протипожежна сигналізація встановлена, обслуговування здійснює ТОВ «Пождума» відповідно до договорів. Стан задовільний.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: наявні, стан задовільний.

25. Стан покрівлі: задовільний.

26. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання здійснюється з міського водопроводу. Для забезпечення особистої гігієни встановлено 14 умивальників. Обладнана кімната особистої гігієни жінок. Стан внутрішніх мереж водопостачання задовільний.

Каналізація централізована, обладнані чотири санвузли для юнаків та чотири для дівчат, два санвузли для викладачів та співробітників. Стан внутрішніх систем каналізації задовільний.

Електропостачання здійснює ТОВ «ЕНЕРА Чернігів» відповідно до укладених договорів. Стан внутрішньої системи електропостачання задовільний.

Газопостачання гуртожитку № 2 за адресою вул. Земська 36А здійснює ГК «Нафтогаз Україна» відповідно до укладених договорів. Стан внутрішньої системи газопостачання в гуртожитку № 2 задовільний.

27. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну:

У приміщеннях Коледжу функціонує природна система вентиляції (через фрамуги та вікна, вентиляційні канали), а також штучна – в кабінеті хімії та в їдальні. Можливість повітрообміну забезпечується на достатньому рівні.

28. Наявність підсобного господарства та його стан: відсутнє.

29. Наявність гуртожитку та його стан

У коледжі функціонують два гуртожитки, загальна площа – 6 119 кв.м. Гуртожитки коридорного типу. Кімнати для проживання та інші побутові приміщення підготовлені для заселення мешканців. У достатній кількості наявний твердий та м'який інвентар. Стан меблів та інвентарю житлових кімнат задовільний.

Наявні кімнати відпочинку і самопідготовки, обладнані столами, стільцями, телевізорами. Стан меблів та обладнання: задовільний.

Створені умови для дотримання правил особистої гігієни, прання, прасування, зберігання особистих речей, на кожному поверсі є кімнати гігієни і санвузли, у кожному гуртожитку працює лазня з душовими кімнатами.

Кухні на кожному поверсі обладнані столами, електричними плитами (гуртожиток № 1) / газовими плитами (гуртожиток № 2).

Водопостачання гуртожитків: холодна та гаряча вода – протягом року.

Гаряче водопостачання в гуртожитках: централізоване (в опалювальний період) та/або з використанням електричних водонагрівальних приладів.

Стан внутрішньої системи водопостачання гуртожитків задовільний.

Стан устаткування та трубопроводів теплових мереж гуртожитків задовільний.

30. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо)

Наявна документація з питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу: протоколи про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах, майстернях, лабораторіях та інша. Документація оформлена відповідно чинних вимог.

31. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан

Видано наказ про підготовку до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, визначено заходи, відповідальні особи.

Система опалення водяна, централізована, функціонує протягом опалювального сезону. Стан устаткування та трубопроводів внутрішньої системи опалення задовільний.

32. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: забезпечений відповідно до штатного розпису.

33. Наявність та реєстрація колективного договору: наявний, зареєстрований управлінням праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради 13.11.2020 року за № 16, зі змінами та доповненнями, зареєстрованими, управлінням праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради 25.07.2022 року № 16, 07.11.2022 року № 16, 14.09.2023 року № 16, 10.02.2025 року № 16.

ВИСНОВОК

комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради може здійснювати освітню діяльність за рівнем повної загальної середньої (профільної) освіти та за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр зі спеціальностей А2 Дошкільна освіта (012 Дошкільна освіта), А3 Початкова освіта (013 Початкова освіта), А4 Середня освіта (Технології) (014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)), 014 Середня освіта (Технології)), А4 Середня освіта (Фізична культура) (014 Середня освіта (Фізична культура)) галузі знань А Освіта (01 Освіта/Педагогіка), С7 Журналістика (061 Журналістика) галузі знань С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини (06 Журналістика).

Заклад не відповідає вимогам нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, довідка від «04» серпня 2025 року з виявленими порушеннями на 1 аркушах додається.

Підписи осіб, які склали цей акт:

_____ (підпис) Ю. М. ПОПЕНКО
_____ (підпис) П. П. ЧОСІК
_____ (підпис) С. В. ПИРОЖЕНКО
_____ (підпис) Т. Ю. САЛВОН
_____ (підпис) Т. М. ШКУРЕНКО
_____ (підпис) О. А. РАДЧЕНКО
_____ (підпис) О. І. НЕЧАЙ
_____ (підпис) О. В. ТИМОШЕНКО
_____ (підпис) А. С. ЯЦЕНКО
_____ (підпис) С. В. ЧМІЛЬ
_____ (підпис) А. М. ТКАЧЕНКО
_____ (підпис) Ю. А. ВЕДМІДСЬКА
_____ (підпис) Н. І. ТИМОШЕНКО

З актом ознайомлена:

В.о. директора коледжу

О.І. МЕЛЬНИЧУК

«04» серпня 2025 року



Д О В І Д К А
про стан цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

04 серпня 2025 року провідним інспектором ВЗНС Прилуцького РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області Мусієнком Євгеном Ігоровичем; начальником відділу ОЗЦЗ Прилуцького РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області Сердюковим Віталієм Олександровичем, разом в.о. директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИЛУЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ Мельничук Оксаною Іванівною проведено обстеження стану готовності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИЛУЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ розташованої за адресою: м. Прилуки, вул. Перемоги, 170 та м. Прилуки, вул. Земська, 36-А до нового 2025/2026 навчального року.

Під час обстеження стану готовності навчального закладу виявлені наступні порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а саме:

1. На шляхах евакуації з усіх поверхів будівлі учбового корпусу з гуртожитком опорядження (облицювання) стін виконано з матеріалів з невизначеними показниками щодо горючості, займистості, димоутворювальної здатності та токсичності продуктів горіння. пункт 2.17 глава 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених Наказом МВС №1417 від 30.12.2014 року)

2. Працівники коледжу не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання. пункт 2 частини 1 статті 20 Кодексу цивільного захисту України; пункти 2, 7 розділу III наказу МВС № 879 від 05.11.2018 року "Про затвердження Правил техногенної безпеки".

3. Нежитлову будівлю (сарай - гараж) не обладнано системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації). пункт 1.2 глави 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених Наказом МВС №1417 від 30.12.2014 року); пункт 5.5 ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" пункти 7.3, 12.1.1 та 14.2 таблиці А.1 додатку А ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту".

4. Нежитлову будівлю (сарай - гараж) не обладнано системою протипожежного захисту (системою керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та показчиків напрямку руху). пункт 1.2. глави 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених Наказом МВС №1417 від 30.12.2014 року); пункт 5.5 ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"; пункти 5.1 та 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту".

5. Нежитлову будівлю (сарай - гараж) не захищено від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів. пункт 1.21 глави 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених Наказом МВС №1417 від 30.12.2014 року)

6. Нежитлову будівлю (ангар) не обладнано системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації). пункт 1.2 глави 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених Наказом МВС №1417 від 30.12.2014 року); пункт 5.5 ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"; пункти 7.3 та 14.2 таблиці А.1 додатку А ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту".

7. Нежитлову будівлю (ангар) не обладнано системою протипожежного захисту (системою керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та показчиків напрямку руху). пункт 1.2. глави 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених Наказом МВС №1417 від 30.12.2014 року); пункт 5.5 ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"; пункти 5.1 та 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту".

8. Нежитлову будівлю (ангар) не захищено від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів. пункт 1.21 глави 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених Наказом МВС №1417 від 30.12.2014 року).

9. Не забезпечено укриття учасників освітнього процесу в протирадіаційному укритті або в споруді подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (пункт 2 та 3 частини 3 статті 32 Кодексу цивільного захисту України);

Провідний інспектор ВЗНС
Прилуцького РУ ГУ ДСНС
України у Чернігівській області



Євген МУСІЄНКО

Начальник відділу ОЗЦЗ
Прилуцького РУ ГУ ДСНС
України у Чернігівській області



Віталій СЕРДЮКОВ

З довідкою ознайомлений, один екземпляр отримав:
в.о. директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ПРИЛУЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



Оксана МЕЛЬНИЧУК

"04" серпня 2025 року