

АКТ № 1

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

« 06 » серпня 2025 року

Прилуки
(назва населеного пункту)

Комісією у складі:

Сергій ЧМІЛЬ – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Прилуцької міської ради;

Наталія ТИМОШЕНКО – головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Прилуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області;

Петро ЧОСІК – заступник директора з адміністративно-господарської роботи комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради;

Олександр РАДЧЕНКО – фахівець з охорони праці, викладач комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради;

Олександр НЕЧАЙ – голова профспілкової організації працівників та студентів комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради.

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності в.о. директора комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка»
Чернігівської обласної ради Оксани МЕЛЬНИЧУК

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Перемоги, 170

державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить Чернігівській обласній раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення, яке використовується як склад для зберігання речей, будівельних матеріалів та спортивного інвентарю

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

вбудоване в будівлю

загальна площа 150 кв.м, загальний об'єм 330 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний

справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

два аварійних виходи, входи не захарашені, захищені від атмосферних опадів

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, не обладнані для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

4. Стан систем вентиляції: передбачено, використовуються звичайні вентиляційні отвори закриті решітками, цілі, чисті, не захарашені

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання водопостачання централізоване, наявна душова зала з кабінками, розміщення води в ємностях

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли не передбачено але можна використати душові кабінки, крани, умивальники в наявності

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) каналізація централізована, ємності не передбачені

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

за потреби є можливість встановити додаткові ємності об'ємом 200 л

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення

передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

наявне, укомплектоване та справне, освітлення здійснюється лампами розжарення, наявні розетки, заземлення відсутнє, вказані шляхи для виходу світловими вказівниками

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення:

гучномовці, радіоточки, стаціонарні телефонні мережі та апарати не передбачені і не використовуються. За потреби можна встановити

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачена проектом, наявна, справна

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння наявні та укомплектовані пожежні крани

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення навчального корпусу з гуртожитком № 1 комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, яке розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки вул. Перемоги 170, рекомендовано до використання для укриття учасників освітнього процесу та населення як найпростіше укриття місткістю 200 осіб.

Підписи осіб, які склали цей акт:

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Прилуцької міської ради
Сергій ЧМІЛЬ
(посада, власне ім'я, прізвище)

головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Прилуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області
Наталія ТИМОШЕНКО
(посада, власне ім'я, прізвище)

заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Петро ЧОСІК
(посада, власне ім'я, прізвище)

фахівець з охорони праці, викладач
Олександр РАДЧЕНКО
(посада, власне ім'я, прізвище)

голова профспілкової організації працівників та студентів
Олександр НЕЧАЙ
(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)

«06» серпня 2025 року



Оксана МЕЛЬНИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«06» серпня 2025 року

Прилуки
(назва населеного пункту)

Комісією у складі:

Сергій ЧМІЛЬ – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Прилуцької міської ради;

Наталія ТИМОШЕНКО – головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Прилуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області;

Петро ЧОСІК – заступник директора з адміністративно-господарської роботи комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради;

Олександр РАДЧЕНКО – фахівець з охорони праці, викладач комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради;

Олександр НЕЧАЙ – голова профспілкової організації працівників та студентів комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради.

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності в.о. директора комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради
Оксани МЕЛЬНИЧУК

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Перемоги, 170

державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить Чернігівській обласній раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення, яке використовується як склад для зберігання речей, будівельних матеріалів та спортивного інвентарю

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

вбудоване в будівлю

загальна площа 100 кв.м, загальний об'єм 250 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:
технічний

обмежено працездатний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний
задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

один аварійний вихід, вхід не захаращений, захищений від атмосферних опадів
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,
не обладнані для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено, використовуються звичайні вентиляційні отвори закриті решітками, цілі, чисті, не захаращені
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання водопостачання відсутнє, розміщення води в ємностях
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли не передбачено
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) каналізація не передбачена, ємності не передбачені
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,
за потреби є можливість встановити додаткові ємності об'ємом 200 л
можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення
наявне, укомплектоване та справне, освітлення здійснюється лампами розжарення, наявні розетки, заземлення відсутнє
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення
гучномовці, радіоточки, стаціонарні телефонні мережі та апарати не передбачені і не використовуються
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачена проектом
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння не укомплектовано, наявні засоби пожежогасіння (вогнегасник)
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення їдальні комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, яке розташоване за адресою м. Прилуки вул. Перемоги 170, рекомендовано до використання для укриття учасників освітнього процесу і населення як найпростіше укриття місткістю 50 осіб.

Підписи осіб, які склали цей акт:



заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів влади
Прилуцької міської ради
Сергій ЧМІЛЬ

(посада, власне ім'я, прізвище)



головний спеціаліст відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Прилуцького районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області

Наталія ТИМОШЕНКО

(посада, власне ім'я, прізвище)



заступник директора з адміністративно-
господарської роботи

Петро ЧОСІК

(посада, власне ім'я, прізвище)



фахівець з охорони праці, викладач

Олександр РАДЧЕНКО

(посада, власне ім'я, прізвище)



голова профспілкової організації
працівників та студентів коледжу

Олександр НЕЧАЙ

(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)

«06» серпня 2025 року



Оксана МЕЛЬНИЧУК
(власне ім'я, прізвище)

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«06» серпня 2025 року

Прилуки
(назва населеного пункту)

Комісією у складі:

Сергій ЧМІЛЬ – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Прилуцької міської ради;

Наталія ТИМОШЕНКО – головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Прилуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області;

Петро ЧОСІК – заступник директора з адміністративно-господарської роботи комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради;

Олександр РАДЧЕНКО – фахівець з охорони праці, викладач комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради;

Олександр НЕЧАЙ – голова профспілкової організації працівників та студентів комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради.

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності в.о. директора комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради Оксани МЕЛЬНИЧУК

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Земська, 36А
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Чернігівській обласній раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення, яке використовується як склад для зберігання речей, будівельних матеріалів та спортивного інвентарю

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
вбудоване в будівлю

загальна площа 180 кв.м, загальний об'єм 400 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:
технічний

справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

два аварійних виходи, входи не захаращені, захищені від атмосферних опадів

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

не обладнані для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено, використовуються звичайні вентиляційні отвори закриті решітками, цілі, чисті, не захаращені

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання водопостачання централізоване, наявна душева зала з кабінками, розміщення води в ємностях

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи

передбачено

(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли не передбачено але можна використати душові кабінки, крани, умивальники наявні

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) каналізація централізована, ємності не передбачені

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

за потреби є можливість встановити додаткові ємності об'ємом 200 л

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

наявне, укомплектоване та справне, освітлення здійснюється лампами розжарення, наявні розетки, заземлення відсутнє, вказані шляхи для виходу світловими вказівниками

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

гучномовці, радіоточки, стаціонарні телефонні мережі та апарати не передбачені і не використовуються. За потреби можна встановити

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачена проєктом, наявна, справна

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння наявні та укомплектовані пожежні крани, засоби пожежогасіння

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення гуртожитку № 2 комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, яке розташоване за адресою м. Прилуки вул. Земська 36А, рекомендовано до використання для укриття учасників освітнього процесу і населення як найпростіше укриття місткістю 50 осіб.

Підписи осіб, які склали цей акт:



заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Прилуцької міської ради
Сергій ЧМІЛЬ
(посада, власне ім'я, прізвище)



головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Прилуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області
Наталія ТИМОШЕНКО
(посада, власне ім'я, прізвище)



заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Петро ЧОСІК
(посада, власне ім'я, прізвище)



фахівець з охорони праці, викладач
Олександр РАДЧЕНКО
(посада, власне ім'я, прізвище)



голова профспілкової організації працівників та студентів коледжу
Олександр НЕЧАЙ
(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)

« 06 » серпня 2025 року



Оксана МЕЛЬНИЧУК
(власне ім'я, прізвище)